



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности Шабалинского района  
УНД и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Кировской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт. Ленинское  
(место составления акта)

«18» мая 2015 г.  
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора),  
органа местного самоуправления  
№ 18/1

По адресу/адресам:

612010, РОССИЯ, Кировская обл. Шабалинский р-н, п. Гостовский, ул. Берёзовская, д. 1-А.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
плановой (выездной) проверки органа местного самоуправления от 14 апреля 2015 года № 18

была проведена плановая (выездная) проверка в отношении:  
(плановая/ внеплановая, документарная/выездная)

Администрация Гостовского сельского поселения Шабалинского района Кировской области  
(ИНН 4337004271, ОГРН 1054307526833)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / 160 час  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Шабалинского района УНД и профи-  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
лактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а) (заполняется при проведении выездной проверки): Сивкова Людмила Анатольевна – глава админи-  
страции Гостовского сельского поселения  
18.04.2015 в 11 час. 00 мин.  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Хасанов Тимур Умаралиевич – главный государственный инспектор Шабалинского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: \_\_\_\_\_

Сивкова Людмила Анатольевна – глава администрации Гостовское сельское поселение;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	Здание не оборудовано молниезащитой	ч. 1 ст. 50 ФЗ №123; п. 2.8.1 и п. 2.8.2 ПТЭЭП; п. 7.4.13 ПУЭ; п. 1.1 РД 34.21.122-87; СО 153-34.21.122-2003.	МО Гостовское сельское поселение; глава администрации Гостовское сельское поселение Сивкова Людмила Анатольевна
2	Здание не оборудовано АУПС.	статья 54, 83, 91 ФЗ №123; табл. 1 п. 9 НПБ 110-03; приложение А, табл.А.1 п.9 СП 5.13130.2009; СП 3.13130.2009. табл. 2.	МО Гостовское сельское поселение; глава администрации Гостовское сельское поселение Сивкова Людмила Анатольевна
3	Здание не оборудовано СОУЭ.	Статья 54, 84, 91 ФЗ №123; табл. 2 п.16 СП 3.13130.2009.	МО Гостовское сельское поселение; глава администрации Гостовское сельское поселение Сивкова Людмила Анатольевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

✓

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

✓

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: отсутствуют

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор  
Шабалинского района по пожарному надзору  
УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области  
Хасанов Тимур Умаралиевич  
(должность, ФИО)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сивкова Людмила Анатольевна – глава администрации Гостовское сельское поселение

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» мая 2015 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.  
E-mail: firekir@kiroj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)  
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Шабалинского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Гагарина, 29, пгт. Ленинское, Шабалинский район, 612020

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

### Предписание № 18/1-3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Администрация МО Гостовского сельского поселения Шабалинского района Кировской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),  
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Шабалинского района по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 18/1 от "14" апреля 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 08 ч 00 мин. "20" апреля 2015 г. по 11 ч 00 мин. "18" мая 2015 г. проведена проверка

Главным государственным инспектором Шабалинского района по пожарному надзору УНДПР Главного

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

управления МЧС России по Кировской области Хасановым Тимуром Умаралиевичем,

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта: администрация Гостовского сельского поселения Шабалинского района Кировской области

по адресу: Кировская область, Шабалинский район, п. Гостовский, ул. Березовская, 1а,  
совместно с

главой администрации Гостовского сельского поселения Сивковой Людмилой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Здание не оборудовано молниезащитой	ч. 1 ст. 50 ФЗ №123; п. 2.8.1 и п. 2.8.2 ПТЭЭП; п. 7.4.13 ПУЭ; п. 1.1 РД 34.21.122-87; СО 153-34.21.122-2003.	01.11.2016	
2	Здание не оборудовано АУПС.	статья 54, 83, 91 ФЗ №123; табл. 1 п. 9 НПБ 110-03;	01.11.2016	

		приложение А, табл.А.1 п.9 СП 5.13130.2009; СП 3.13130.2009. табл. 2.		
3	Здание не оборудовано СОУЭ.	Статья 54, 84, 91 ФЗ №123; табл. 2 п.16 СП 3.13130.2009.	01.11.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
Шабалинского района по пожарному надзору  
УНДПР Главного управления  
МЧС России по Кировской области  
Хасанов Т.У.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

" 18 " мая 20 15 г.

Предписание для исполнения получил (а):

✓   
(подпись)

" 18 " мая 20 15 г.



(подпись)

М.Д.П.

Глава администрации  
Гостовское сельское поселение  
Сивкова Л.А.

(должность, фамилия, инициалы)