



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), e-mail:firekir@kirpoj.kirov.ru

или органа муниципального контроля)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Шабалинского района

ул. Гагарина, 29, пгт. Ленинское, 612020, тел. 2-18-05 (код 83345), e-mail:ondta58@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановая, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от " 01 " августа 2018 г. № 22

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное образование Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области (ИНН 4337004240, ОГРН 1054307526657)

2. Место нахождения: 612030, РОССИЯ, Кировская обл., Шабалинский р-н, , с. Новотроицкое, ул. Кооперативная, д. 6, территория муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: главного государственного инспектора Шабалинского района по пожарному надзору Манакова Романа Александровича

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" 10001495160

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения Поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г.Хлопонина от 07.12.2017 г. № АХ-П9-8184.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение требований пожарной безопасности органом местного самоуправления и принятие мер по результатам этой проверки; соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с " 02 " августа 2018 года.

Проверку окончить не позднее " 29 " августа 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки: статьи ст. 1, 6, 6.1, 34, 37, 38, 39 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке:

- требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- требования пожарной безопасности, установленные «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»);
- требования пожарной безопасности, установленные в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов (технического и организационного характера)-4 дня;
- проверка знаний нормативных документов-4 дня;
- обследование используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений-9 дней;
- проведение исследований и испытаний-3 дня.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 N 290); «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 30.11.2016 N 644).

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем рекомендуется предоставить для достижения целей и задач проведения проверки:

1. **Документы** по соблюдению требований пожарной безопасности в границах населённых пунктов при выполнении полномочий органом местного самоуправления поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Организационные документы по пожарной безопасности - приказы, распоряжения, информация о реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством). В том числе:

- для создания условий организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- для создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- для оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- для организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений ГПС о пожаре;
- для принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- для включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- для оказания содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

2. **Перечень** территории, зданий и сооружений, находящихся в собственности (на балансе) и используемых по договорам аренды или безвозмездного пользования при выполнении полномочий органом местного самоуправления поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности по разделам. В том числе:

- пожарные водоемы и пирсы;

- средства оповещения населения и подразделений ГПС;

- автомобильные дороги поселения;

- пожарная техника, (в том числе приспособленная для целей пожаротушения), оборудование, первичные средства пожаротушения на территории поселения;

3. **Правоустанавливающие документы** на объекты недвижимости, используемые юридическим лицом (ОМС) при выполнении полномочий органом местного самоуправления поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (копии свидетельств о регистрации права, договоры аренды, безвозмездного пользования и т.п.) в том числе земельные участки под дорогами;

4. **Учредительные документы** организации (заверенные копии устава, положения, свидетельств о регистрации юридического лица, постановки на учет, реквизиты юридического лица, документы, подтверждающие полномочия и личность законного представителя юридического лица).

В случае размещения указанных документов в общедоступных или открытых источниках (сайтах и т.п.), прошу указать на эти источники.

Имеющиеся в наличии документы в виде заверенных должным образом копий, необходимо предоставить к первому дню проведения проверки, либо обеспечить возможность для изготовления копий.

Предоставление вышеуказанных документов предусмотрено статьей 6 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Факт наличия либо отсутствия вышеперечисленных документов (с указанием их реквизитов) необходимо подтвердить ответом учреждения, оформленным на официальном бланке, за подписью руководителя учреждения (либо лица, его замещающего).

В случае, если какие-либо из запрашиваемых документов были предоставлены в УНД ранее и с данного момента времени в них не вносились изменения, в ответе необходимо сделать ссылку на данное обстоятельство с указанием реквизитов исходящего документа, в содержании которого они были предоставлены.

Имеющиеся в наличии документы в виде заверенных должным образом копий, необходимо предоставить к первому дню проведения проверки (указанному в разделе №7 настоящего распоряжения), либо обеспечить возможность для изготовления копий.

Предоставление вышеуказанных документов предусмотрено статьей 6 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

14. Уведомление о необходимости выделения представителя: в силу положений части 1 статьи 25 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

В целях соблюдения данных положений предлагаю обеспечить присутствие законного представителя организации, либо иного должностного лица организации, полномочия которого будут подтверждены доверенностью, с указанием на полномочия по участию в проверке и получению документов.

15. Уведомление об административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора).

Статьей 19.4.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора):

Часть 1: Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

Часть 2: Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Часть 3: Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Главный государственный инспектор
Шабалинского района по пожарному надзору
Манаков Роман Александрович



Копию распоряжения получил(а) «01» августа 2018 года

(дата)

9:00
(время)

манак администратор Манаков Р.А. МП
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись представителя)

15. Уведомление об административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора).

Статьей 19.4.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора):

Часть 1: Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

Часть 2: Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Часть 3: Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Главный государственный инспектор
Шабалинского района по пожарному надзору
Мананов Роман Александрович



Копию распоряжения получил(а) «01» августа 2018 года

(дата)

9:00

(время)

глава администрации Мананов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись представителя)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

или органа муниципального контроля)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Шабалинского района

ул. Гагарина, 29, пгт. Ленинское, 612020, тел. 2-18-05 (код 83345), e-mail: ondda58@mail.ru

п. Ленинское

(место составления акта)

«29» августа 2018 г.

(дата составления акта)

11.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля органа местного самоуправления

№ 22

По адресу/адресам: Кировская область, Шабалинский район, территория Новотроицкого сельского поселения

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Шабалинского района Манакова Романа Александровича от 01.08.2018 г. № 22

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Администрации муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области

(плановая/ внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия,

имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"09" 08. 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

"17" 08. 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

"29" 08. 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/14 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Шабалинского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки): глава администрации Жданова Т.А.

01.08.2018 г. 09 час 00 мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

В ходе проверки требований пожарной безопасности в границах населённых пунктов при выполнении полномочий органом местного самоуправления поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности установлено:

- Для создания условий организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

Распоряжение Администрации муниципального образования Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области № 44 от 20.06.2014 «Об утверждении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Новотроицкого сельского поселения. - регламентирует закрепление средств пожаротушения (лопата, лом, вилы, топор, лестница, багор, ведро и др.), за конкретным домовладением, квартирой, с которым жители должны являться на пожар.

В каждом населенном пункте постановлением главы Администрации Новотроицкого сельского поселения созданы добровольные пожарные дружины, с отражением адресов, фамилий и номеров телефонов.

- Для создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

В собственности поселения имеется 1 пожарный водоем. В 2016 году построен пирс в с. Соловецкое.

Постановление Администрации Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области № 168 от 28.10.2016 об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Новотроицком сельском поселении».

На момент проведения проверки пожарный водоем в с. Новотроицкое на территории школы неисправен, нарушена гидроизоляция не оборудован указателями, сломана крышка. ПВ с. Соловецкое около дома культуры неисправен, нарушена гидроизоляция

Не созданы условия для забора в любое время года воды из источника наружного водоснабжения:

с. Соловецкое – р. Паозер (около магазина),

с. Соловецкое – р. Паозер (ул. Юбилейная),

с. Новотроицкое – естественный пруд (ул. Савхозная)

с. Новотроицкое – естественный пруд (ул. Королева)

не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, отсутствуют указатели до водоисточников.

Для оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

Постановление Администрации муниципального образования Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области № 44 от 20.06.2018 «Об утверждении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Новотроицкого сельского поселения. - регламентирует закрепление средств пожаротушения (лопата, лом, вилы, топор, лестница, багор, ведро и др.), за конкретным домовладением, квартирой, с которым жители должны являться на пожар.

Для организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений ГПС о пожаре;

Постановление главы администрации Новотроицкого сельского поселения № 33 от 16.06.2014 «О системе связи и оповещения при угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны Новотроицкого сельского поселения»

Территория поселения покрывается операторами сотовой связи, в каждом населенном пункте имеются таксофоны.

На территории сельских населенных пунктов имеются средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара «Рынды».

- Для принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

Принимаются меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений ФПС членами ДПО.

Для локализации пожара путем заключения соглашений в населенных пунктах поселения привлекается ДПО СПК (колхоз) «Родина», ДПО ООО «Лес», ДПО ООО «Север Лес».

- Для включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включены в планы, схемы и программы развития территорий поселения.

Разработаны и утверждены правила землепользования и застройки Новотроицкого сельского поселения, решением Новотроицкой сельской думы № 43/216 от 24.10.2016 г. «Правила землепользования и застройки Новотроицкого сельского поселения».

- Для оказания содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

Постановление Администрации Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области № 44 от 20.06.2018 об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Новотроицком сельском поселении» - предусматривает противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности на территории сельского поселения.

Организована работа по оказанию содействия органам государственной власти субъектов РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности (ежегодно посредством собраний жителей). В 2017 году проведено 5 сходов, в 2018 году проведено 3 схода. В поселении имеется 3 информационных стенда, на которых размещается информация о мерах пожарной безопасности, также информация размещена на сайте администрации поселения.

С 01.01-01.08 2018 г. профилактической группой в поселении обследовано многоквартирных домов- 23; индивидуальных домов-64; одиноких престарелых граждан-16; неблагополучных граждан-19; многодетных граждан - 9.

- Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В 2016-2018 г.г. особый противопожарный режим не вводился. Предложений о вводе противопожарного режима со стороны ОНДПР Шабалинского района не направлялись.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо допустившее нарушение
1	2	3	4
1	Водонапорные башни состоящие на балансе Новотроицкого сельского поселения не оборудованы автономными резервными источниками электропитания с. Соловецкое, с. Новотроицкое	п. 60.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ); ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Глава администрации Новотроицкого сельского поселения
2	Водонапорные башни расположенные: с. Соловецкое, с. Новотроицкое не оборудованы устройством для отбора воды пожарным автомобилем	п. 60.1 ППР в РФ; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Глава администрации Новотроицкого сельского поселения
3	Пожарный водоем в с. Новотроицкое на территории школы неисправен, нарушена гидроизоляция не оборудован указателями, сломана крышка. ПВ с. Соловецкое около дома культуры неисправен, нарушена гидроизоляция	п. 16, 55, 80 ППР в РФ; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 19 Федеральный закон 69-ФЗ; п.55, п. 80 ППР в РФ; п. 9.9 примечание 3 СП 8.13130.2009	Глава администрации Новотроицкого сельского поселения
4	Не созданы условия для забора в любое время года воды из источника наружного водоснабжения: с. Соловецкое – р. Паозер (около магазина), с. Соловецкое – р. Паозер (ул. Юбилейная), с. Новотроицкое – естественный пруд (ул. Савхозная) с. Новотроицкое – естественный пруд (ул. Королева) не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, отсутствуют указатели до водоисточников.	п. 55, 80 ППР в РФ; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.55, п. 80 ППР в РФ; п. 9.9 примечание 3 СП 8.13130.2009	Глава администрации Новотроицкого сельского поселения

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №22/1/1-4 от 29.08.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Шабалинского района
по пожарному надзору Манаков Р.А.

(должность, ФИО)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зам. главы администрации Новотроицкого с/п Шабалина С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » 08 2018 г. М.П.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Вышестоящий орган:

Главное управление МЧС России по Кировской области ул.Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.

E-mail: firekir@kiroj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

или органа муниципального контроля)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Шабалинского района
ул. Гагарина, 29, пгт. Ленинское, 612020, тел. 2-18-05 (код 83345), mail: ondta58@mail.ru

Предписание № 22/1/1-4

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Администрации муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

Главе администрации Ждановой Татьяне Алексеевне

(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДПР Шабалинского района от «01» августа 2018 года № 22

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

"09" 08. 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

"17" 08. 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

"29" 08. 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

проведена проверка главным государственным инспектором Шабалинского района по пожарному надзору Манаковым Романом Александровичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

территория Новотроицкого сельского поселения

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **Главой администрации Новотроицкого сельского поселения Ждановой Татьяной Алексеевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение))
1	2	3	4	5
1	Водонапорные башни состоящие на балансе Новотроицкого сельского поселения не оборудованы автономными резервными источниками электроснабжения с. Соловецкое, с. Новотроицкое	п. 60.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ); ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2019	

2	Водонапорные башни расположенные: с. Соловецкое, с. Новотроицкое не оборудованы устройством для отбора воды пожарным автомобилем	п. 60.1 ППР в РФ; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2019
3	Пожарный водоем в с. Новотроицкое на территории школы неисправен, нарушена гидроизоляция не оборудован указателями, сломана крышка. ПВ с. Соловецкое около дома культуры неисправен, нарушена гидроизоляция	п. 16, 55, 80 ППР в РФ; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 19 Федеральный закон 69-ФЗ; п.55, п. 80 ППР в РФ; п. 9.9 примечание 3 СП 8.13130.2009	01.07.2019
4	Не созданы условия для забора в любое время года воды из источника наружного водоснабжения: с. Соловецкое – р. Паозер (около магазина), с. Соловецкое – р. Паозер (ул. Юбилейная), с. Новотроицкое – естественный пруд (ул. Савхозная) с. Новотроицкое – естественный пруд (ул. Королева) не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, отсутствуют указатели до водоисточников.	п. 55, 80 ППР в РФ; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.55, п. 80 ППР в РФ; п. 9.9 примечание 3 СП 8.13130.2009	01.07.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке. В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Главный государственный
инспектор Шабалинского района по
пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Манаков Р.А.

(фамилия, инициалы)



« 29 » 08 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

Шабалин
(подпись)

Зам. главы администрации
(должность)

Шабалина Е.В.
(фамилия, инициалы)

« 29 » 08 20 18 г.