

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЫСОКОРАМЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ**

Ленина ул., д.12 с. Высокораменское
Шабалинский район Кировская область
612022 тел.: (83345) 6-61-98
ОКПО 77400187 ОГРН 1054307526900
ИНН 4337004289 КПП 433701001
от 03.02.2020 № 69
на № ____ от ____

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Высокораменского сельского поселения сообщает, что земельный участок с кадастровым номером 43:37:330235 : 2139 расположенного по адресу: Кировская область, Шабалинский район, с.п. Высокораменское нет технической возможности подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения т.к.нет в д. Кокуши водопроводной сети.

Специалист администрации

Высокораменского сельского поселения



Г.М. Дудина



РОССЕТИ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Кировэнерго

25.02.2020 № МРСК-Кир/10-02/706
На № _____ от _____

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья»

Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ул. Спасская, д. 51, г. Киров, 610000
Тел. +7 (8332) 64-76-50, факс +7 (8332) 69-13-71
Прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115
e-mail: secr@kr.mrsk-cp.ru, http://www.mrsk-cp.ru
ОКПО 00107850, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/434502001

Первому заместителю главы
администрации Шабалинского
района по вопросам экономики и
финансов
В.А. Мошкину

ул. Советская, д. 33,
пгт. Ленинское, Шабалинский р-н
Кировская обл., 612020

О возможности подключения

Уважаемый Вадим Анатольевич!

На Ваш запрос от 29.01.2020 № 326 сообщаем следующее.

В соответствии с п. 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 24 от 21.01.2004, сообщаем, что возможность присоединения объектов на земельном участке с кадастровым номером 43:37:320325:2139, расположенном по адресу: Кировская обл., Шабалинский р-н, с/п Высокораменское, к электрическим сетям филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в настоящее время имеется (ПС 35 кВ Высокораменье – резерв мощности 2,09 МВт).

В связи с отсутствием заключенного договора на технологическое присоединение объекта, филиал «Кировэнерго» не имеет возможности зарезервировать необходимые мощности, а резерв мощности в возможных точках подключения на момент подачи заявки на технологическое присоединение может отсутствовать в связи с выдачей технических условий для присоединения другим заявителям и в связи с ростом загрузки оборудования филиала «Кировэнерго».

Начальник управления
технологического присоединения

А.А. Злобин

Администрация Шабалинского района

Технические условия

на подключение к тепловым сетям
объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером
43:37:330235:2139

Земельный участок с кадастровым номером 43:37:330235:2139 не имеет технической возможности для подключения к существующим тепловым сетям, которые находятся в ведении ООО «Система ЮГ».

Зам. директора ООО «Система ЮГ»

О.А. Криницын

Получил (а): « » 20 г.